



OUR ENERGY. YOUR POWER.

Keuringsrapport

Keuring van intermediale bulk containers (IBC) voor het vervoer van gevaarlijk stoffen

Klant : BIT. BV.
Woonplaats : Ede
Datum : 2024-04-09

Rapportnummer : 1712655329
Brandstoftanknummer : 3061
Brandstoftank type : I.B.C.

De navolgende keuring is volgens ADR hoofdstuk 6.5 uitgevoerd

Fabrikantgegevens

Fabrikant : rietberg
Kenmerk : A0001625
Fabrikantnummer : 93483
Inhoud (L) : 2900L
Bouwjaar : 05-1998

RESULTAAT

Visuele Inspectie

- : kenmerk
- : in overeenstemming met het bouwschema
- : huidige staat binnenkant
- : huidige staat buitenkant
- : werking bedrijfsuitrusting
- : lucht dichtheid met 0.2 bar overdruk
- : lekindicatie -0,7 bar onderdruk
- : pakkingen

Opmerkingen

Handtekening:

Naam: J.de haan



Gekeurd door : J.de haan
Datum gereed : 2024-04-09
Volgende keuring : 2026-10-08
Nummer inspectie etiket : _____

Bredenoord bv
Rental Sales

Postbus 20122 - 7302 HC Apeldoorn Nederland - Zutphensestraat 319 - 7325 WT Apeldoorn Nederland
Tel. +31(0)55 301 85 01 - KvK 08053082 - BTW nummer NL 8005 73 298 B01
Rabobank Apeldoorn BIC: RABONL2U - IBAN: NL28 RABO 0112 1063 31
www.bredenoord.com - rental@bredenoord.com



OUR ENERGY. YOUR POWER.

Prüfbericht

Prüfung von Großpackmittel (IBC) zur Beförderung gefährlicher Güter nach ADR

Kunde : BIT. BV.
Prüfort : Ede
Datum : 2024-04-09

Prüfnummer : 1712655329
Interne IBC-Nummer : 3061
Tanktyp : I.B.C.

Prüfumfang nach ADR 6.5

Angaben zum IBC:

Hersteller : rietberg
Kennzeichnung : A0001625
Herstellernummer : 93483
Fassungsraum (L) : 2900L
Baujahr : 05-1998

Prüfergebnis:

Visuelle Prüfung:

- : Kennzeichnung
- : Übereinstimmung mit Bauartmuster
- : Inneren Zustand
- : Äusseren Zustand
- : Funktion der Bedienungsausrüstung
- : Luftdichtheit 0.2 bar Überdruck
- : Leckanzeiger 0,7 bar Unterdruck
- : Dichtungen

Anmerkungen:

Unterschrift:

J.de haan



Prüfer : J.de haan
Prüfdatum : 2024-04-09
Nächste : 2026-10-08
Nummer inspectie etiket : _____

Bredenoord bv
Rental Sales

Postbus 20122 - 7302 HC Apeldoorn Nederland - Zutphensestraat 319 - 7325 WT Apeldoorn Nederland
Tel. +31(0)55 301 85 01 - KvK 08053082 - BTW nummer NL 8005 73 298 B01
Rabobank Apeldoorn BIC: RABONL2U - IBAN: NL28 RABO 0112 1063 31
www.bredenoord.com - rental@bredenoord.com



OUR ENERGY. YOUR POWER.

Inspection report

Inspection of intermediate bulk container (IBC) for the transport of hazardous substances

Customer : BIT. BV.
Location : Ede
Date : 2024-04-09

Report number : 1712655329
Tank number : 3061
Tank type : I.B.C.

The following inspection is performed according to ADR Chapter 6.5

Manufacturer

Manufacturer : rietberg
Marking : A0001625
Manufacturer number : 93483
Volume (L) : 2900L
Year of construction : 05-1998

RESULT

Visual Inspection

- : Marking
- : In accordance with the design type
- : Condition inside
- : Condition outside
- : Functionality of service equipment
- : Air tightness 0.2 bar over pressure
- : Leak density -0,7 bar under pressure
- : Gaskets

Remarks

Signature:

J.de haan



Tested by : J.de haan
Date inspection : 2024-04-09
Date next : 2026-10-08
Nummer inspectie etiket : _____

Bredenoord bv
Rental Sales

Postbus 20122 - 7302 HC Apeldoorn Nederland - Zutphensestraat 319 - 7325 WT Apeldoorn Nederland
Tel. +31(0)55 301 85 01 - KvK 08053082 - BTW nummer NL 8005 73 298 B01
Rabobank Apeldoorn BIC: RABONL2U - IBAN: NL28 RABO 0112 1063 31
www.bredenoord.com - rental@bredenoord.com