

BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM

VAST OPGESTELDE BRANDBLUS- EN BEHEERSSYSTEMEN: BLUSGASSYSTEMEN



003-INSP
ISO/IEC 17020

Certificaatnummer
CS15088G20231206

Opdrachtgever
Promteg BV
Westerwerf 22
1911 JA Uitgeest

Locatiegegevens
BIT Pand 2
Galileilaan 19
6716 BP Ede

ANPI verklaart dat het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een:

- vast opgestelde brandblus- en beheerssystemen: blusgasinstallatie

en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstellingen:

- Een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en blussen, binnen de context van het basisontwerp.

CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie Brandbeveiligingssysteem VBB-BMI-OAI-RBI op basis van afgeleide doelstellingen, versie 12.0

- Inspectierapport : INS/FID/15088G/RWI/23-184NL/H - 2023.12.19
- Inspecteur : R. Winters
- Inspectiedatum : 2023.09.13, 2023.12.06
- Inspectie frequentie : Jaarlijks
- Type inspectie : Vervolg inspectie
- De inspectie is gebaseerd op steekproeven

ANPI vzw
Granbonpré 1, Parc scientifique Fleming,
BE-1348 Louvain-la-Neuve

Handtekening

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Stein', is written over a blue horizontal line.

M. Stein
Head of Department FID NL
00 31 487 50 25 27
Datum: 2023.12.19

Dit certificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport.
Dit certificaat blijft eigendom van ANPI vzw.

