

BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM

BRANDMELDINSTALLATIE ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE



003-INSP
ISO/IEC 17020

Certificaatnummer
CS15090DJ20230913

Opdrachtgever
Promteg BV
Westerwerf 22
1911 JA Uitgeest

Locatiegegevens
BIT Meet Me (Conferentiecentrum)
Galileïlaan 17
6716 BP Ede

ANPI verklaart dat het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een:

- brandmeldinstallatie
- ontruimingsalarminstallatie

en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de afgeleide doelstellingen:

- Een beginnende brand tijdig ontdekken, lokaliseren en signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking worden gesteld, binnen de context van het basisontwerp
- Tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp

CCV Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie Brandbeveiligingssysteem VBB-BMI-OAI-RBI op basis van afgeleide doelstellingen, versie 12.0

- Inspectierapport : INS/FID/15090DJ/HBR/23-110NL/C - 2023.09.18
- Inspecteur : H. Bruins Slot
- Inspectiedatum : 2023.09.13
- Inspectie frequentie : 3 Jaarlijks
- Type inspectie : Vervolgininspectie
- De inspectie is gebaseerd op steekproeven

ANPI vzw
Granbonpré 1, Parc scientifique Fleming,
BE-1348 Louvain-la-Neuve

Handtekening

M. Stein
Head of Department FID NL
00 31 487 50 25 27
Datum: 2023.09.18

Dit certificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport.
Dit certificaat blijft eigendom van ANPI vzw.

